

ATEST - ŚWIADECTWO ODBIORU WYROBU 3.1 WG PN-EN 10204

Niniejszy dokument stanowi odpis oryginalnego świadectwa 3.1.

ODBIORCA:

Nazwa firmy

ul. Nazwa ulicy /

00-000 Miasto

NIP:

SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA:Numer atestu: **FV/00/00/2026**

Do dokumentu zam.:

Zamówienie z dnia: **00.00.2026 r.****ANALIZA CHEMICZNA I DOPUSZCZALNE LIMITY WG EN 12588**

Pierwiastek	Zawartość (%)	Maks. (%)	Pierwiastek	Zawartość (%)	Maks. (%)
Pb	99,94	≥ 99,81	Ni	0,0025	0,005
Sn	0,0053	0,05	Ca	0,0025	0,005
Sb	0,0013	0,02	Al	0,0025	0,005
Bi	0,053	0,10	Na	0,0025	0,005
Cu	0,053	0,08	In	0,0025	0,005
As	0,0013	0,02	Fe	0,0063	0,010
Ag	0,0053	0,005	Domieszki SAT	0,0063	-
Zn	0,0013	0,005	Pozostałe	0,0017	-
Cd	0,0025	0,005			

PARAMETRY DOSTARCZONEGO WYROBU

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Wyrób		Wymiary / nr rysunku	wg zamówienia klienta
Grubość materiału		Gatunek ołowiu	Pb99,94Cu (wg EN 12588)
Powierzchnia / ilość		Podstawa wystawienia	Na podstawie analizy producenta
Uwagi	Brak uwag		

Chełm, dnia: **00.00.2026 r.**

(Podpis i pieczęć wystawcy)